

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2022980307000817

北京国电科创电器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

北京国电科创电器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：北京国电科创电器有限公司
生产者地址：北京市北京市北京经济技术开发区科创三街3号院1号楼4层401室
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：万能式断路器
产品系列、型号、规格：(见附页)
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：北京国电科创电器有限公司
生产企业地址：北京市北京经济技术开发区科创三街3号院1号楼401室

联系人：乔日金
电话：010-87227050
电子邮箱：bjgdkc@126.com
指定签字人：乔日金

自我声明时间：2022-03-31

自我声明地点：北京

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307000817

产品系列、型号、规格:

GCW3-3200, GCW3-3200/4, GCW3-3200HU, GCW3-3200HU/4 Ue:AC400/690V/800V;Ui:1250V;Uimp:12kV;In:2000A、2500A、2900A、3200A(3P、4P)、3600A、4000A(增容型)(3P):AC400V:Ics:80kA;Icu:100kA;Icw:80kA/1s;AC690V:Ics:65kA;Icu:65kA;Icw:65kA/1s;HU型:AC800V:Ics:50kA;Icu:50kA;Icw:50kA/1s;H型:AC800V:Ics:65kA;Icu:65kA;Icw:65kA/1s;过电流脱扣器类型:电子式;选择性类别:B类;极数:3P、4P

联系人: 乔日金
电话: 010-87227050
电子邮箱: bjgdkc@126.com
指定签字人: 乔日金

自我声明时间: 2022-03-31

自我声明地点: 北京

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307000817

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解释:

GC 1 3 - 3200 □ - □ □
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 企业代号
- (2) 万能式断路器代号
- (3) 设计序号
- (4) 壳架等级额定电流
- (5) 电压级别: 400V 和 690V 不标, 800V 标 H
- (6) 分断能力级别: 普通型不标, 高分断型标 H
- (7) 极数: 三极不标, 四极标 4

联系人: 乔日金
电话: 010-87227050
电子邮箱: bjgdkc@126.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-03-31

自我声明地点: 北京

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。