



210020349171



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1037

# CQC 标志认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号：V2022CQC107502-969951

产品名称：万能式断路器

型 号：GCW5-4000

检测机构：镇江市产品质量监督检验中心  
(国家中低压配电设备质量检验检测中心)



# 安全型式试验报告

申请编号: V2022CQC107502-969951  
 样品名称: 万能式断路器  
 型号规格: GCW5-4000  
 商标: /  
 样品数量: 1 台  
 样品生产序号: /  
 收样日期: 2022-07-27  
 样品来源: 企业送样  
 抽样通知书编号: /

委托人: 北京国电科创电器有限公司  
 委托人地址: 北京市北京经济技术开发区科创三街 3 号院 1 号楼 4 层 401 室  
  
 生产者(制造商): 北京国电科创电器有限公司  
 生产者(制造商)地址: 北京市北京经济技术开发区科创三街 3 号院 1 号楼 4 层 401 室  
  
 生产企业: 北京国电科创电器有限公司  
 生产企业地址: 北京市北京经济技术开发区科创三街 3 号院 1 号楼 4 层 401 室

试验依据标准: GB/T 14048.2-2020 《低压开关设备和控制设备 第 2 部分: 断路器》

试验结论: 合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

型号: GCW5-4000;  
 Uimp: 12kV; Ui: 1500V; Ue: AC400V/690V/800V/1000V/1140V;  
 In: 2000A, 2500A, 2900A, 3200A, 3600A, 4000A;  
 AC400V: L 型: Ics: 85kA; Icu: 85kA; Icw: 85kA/1s;  
           H 型: Ics: 100kA; Icu: 100kA; Icw: 100kA/1s;  
 AC690V: L 型: Ics: 65kA; Icu: 65kA; Icw: 65kA/1s;  
           H 型: Ics: 85kA; Icu: 85kA; Icw: 85kA/1s;  
 AC800V: L 型: Ics: 65kA; Icu: 65kA; Icw: 65kA/1s;  
           H 型: Ics: 75kA; Icu: 75kA; Icw: 75kA/1s;  
 AC1000V/1140V: L 型: Ics: 50kA; Icu: 50kA; Icw: 50kA/1s;  
                   H 型: Ics: 65kA; Icu: 65kA; Icw: 65kA/1s; (仅 4P)  
                   H 型: Ics: 70kA; Icu: 70kA; Icw: 70kA/1s; (仅 3P)

过电流脱扣器类型: 电子式;

选择性类别: B 类; 极数: 3P、4P; 适用于隔离用。

主检: 束 卉 签名:  日期: 2022-08-10

审核: 季英瑞 签名:  日期: 2022-08-11

签发: 张 钰 签名:  日期: 2022-08-12



备注: 变更信息详见附表 1